

## ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

АО «Газпром газораспределение Владимир» информирует о том, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 18 марта 2023 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и Жилищный кодекс Российской Федерации». Статьей 3 указанного выше закона предусмотрено условие о том, что договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме, заключенные до дня вступления в силу Федерального закона, действуют до их прекращения или расторжения.

Ранее заключенные договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (далее - Договор), срок действия которых истек, не подлежат пролонгации и должны быть приведены в соответствие с Федеральным законом от 18 марта 2023 года № 71-ФЗ.

Новые Договоры должны быть заключены только с газораспределительной организацией.

АО «Газпром газораспределение Владимир» предлагает заключить новый Договор на условиях публичной оферты, путем оформления письменного согласия на присоединение к публичной оферте при проведении технического обслуживания или направления в адрес АО «Газпром газораспределение Владимир» подписанного заявления о присоединении к публичной оферте.

Также для заключения договора можно обратиться в офисы АО «Газпром газораспределение Владимир» по месту жительства или в ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».

С условиями публичного договора (оферты), а также Инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, можно ознакомиться на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Владимир» по адресу <https://www.vladoblgaz.ru/> в разделе «Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Условия публичного договора/Публичная оферта (предложение) АО «Газпром газораспределение Владимир» о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме (путем оформления письменного согласия на присоединение к публичной оферте или направления заявления на присоединение к публичной оферте).

В случае смены собственника жилого помещения, либо неверно указанного оборудования в ранее направленной квитанции, просьба сообщить по номеру телефона, указанному в настоящем уведомлении.

**Дополнительно АО «Газпром газораспределение Владимир» уведомляет о том, что в соответствии с п.2 ст.9.23 КоАП РФ уклонение от заключения договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, а также является основанием для приостановления поставки газа.**

В случае возникновения вопросов просьба обращаться по телефонам: 8 800 250 22 94, (4922)77-83-14.

### ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР» о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме

#### Общие положения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации данный документ, адресованный гражданам, приобретающим природный газ для коммунально-бытовых нужд, именуемый далее по тексту «Заказчик», является официальным, публичным и безотзывным предложением Акционерного общества «Газпром газораспределение Владимир», именуемого далее по тексту «Исполнитель», в лице генерального директора Коньшова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, заключить договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (- далее ВДГО) на указанных ниже условиях.

Полным и безоговорочным согласием с условиями договора является оформление письменного согласия на присоединение к публичной оферте при проведении технического обслуживания или направления в адрес АО «Газпром газораспределение Владимир» подписанного заявления о присоединении к публичной оферте (ст. 438 ГК РФ).

Срок для акцепта настоящей публичной оферты устанавливается до 31.12.2024г.

В случае акцепта оферты (оформления письменного согласия на присоединение к публичной оферте при проведении технического обслуживания или направления заявления на присоединение к публичной оферте), договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме вступает в силу с даты оформления письменного согласия или заявления на присоединение.

#### ДОГОВОР

### о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме

место нахождения ВДГО  
(место заключения)

«...» ..... 202...г.  
(дата заключения)

Акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир»<sup>1</sup>, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Коньшова Алексея Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

Гр. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, дата рождения \_\_\_\_\_ паспорт серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_ г., зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

#### I. Предмет Договора

1. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилом доме, расположенном по адресу: \_\_\_\_\_, местонахождение ВДГО (далее - ВДГО) и выполнение работ (оказание услуг) соответственно в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик принимает и оплачивает указанные работы (услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования, приведен в приложении N 1 к настоящему Договору.

3. Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилом доме, включающий в себя минимальный перечень услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме и внутридомового газового оборудования в жилом доме, предусмотренный приложением к правилам пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 (далее - Правила пользования газом), приведен в приложении N 2 к настоящему Договору (далее - Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг)).

#### II. Права и обязанности Сторон. Исполнение Договора

4. Исполнитель обязан:

4.1. Осуществлять техническое обслуживание ВДГО в соответствии с пунктом 43 Правил пользования газом, Перечнем выполняемых работ (оказываемых услуг);

4.2. Обеспечивать Заказчику возможность ознакомиться с документацией, регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО;

4.3. Уведомлять Заказчика о конкретных дате и времени проведения работ (оказания услуг) в следующем порядке: конкретные дата и время выполнения технического обслуживания планируются Исполнителем путем составления соответствующих графиков (годовых, квартальных и месячных), информация о которых доводится до сведения Заказчика любым способом: через средства массовой информации, сеть "Интернет" на официальном сайте Исполнителя: [WWW.VLADOBLAGAZ.RU](http://WWW.VLADOBLAGAZ.RU), путем размещения объявлений на расположенных в местах общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных домовладений) информационных стендах, путем направления электронных или почтовых сообщений, а также иными доступными способами, позволяющими уведомить о времени и дате выполнения этих работ.

5. Исполнитель вправе:

5.1. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Договора и Правил пользования газом;

5.2. Посещать помещения в жилом доме, где установлено ВДГО при проведении работ (оказании услуг) по техническому обслуживанию такого ВДГО в жилом доме с соблюдением порядка предварительного уведомления заказчика, предусмотренного пунктами 48 - 53 Правил пользования газом;

5.3. Привлекать для исполнения настоящего Договора организации при сохранении своей ответственности перед Заказчиком за надлежащее и своевременное выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Договору.

6. Заказчик обязан:

6.1. Осуществлять приемку выполненных работ (оказанных услуг) в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

6.2. Оплачивать работы (услуги) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

6.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю в диспетчерскую службу Исполнителя по реквизитам, указанным в пункте 25 настоящего Договора, о неисправности оборудования, входящего в состав ВДГО, об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом, и в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать 112), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы - об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом;

6.4. Эксплуатировать газовое оборудование в соответствии с установленными для такого оборудования техническими требованиями, а также незамедлительно уведомлять исполнителя об изменении состава оборудования, входящего в состав ВДГО;

6.5. Обеспечивать доступ представителей Исполнителя к ВДГО для проведения работ (оказания услуг) в жилом доме по настоящему Договору, а также для приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом;

6.6. Соблюдать требования Правил пользования газом;

6.7. Соблюдать Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденная приказом Минстроя России от 5 декабря 2017 г. N 1614/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2018 г., регистрационный N 50945).

7. Заказчик вправе:

7.1. Требовать выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с настоящим Договором, Правилами пользования газом и иными нормативными правовыми актами;

7.2. Требовать внесения изменений в условия настоящего Договора в случае изменения количества и типов оборудования, входящего в состав ВДГО;

7.3. Требовать снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

7.4. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем по настоящему Договору, не вмешиваясь в его деятельность в соответствии с положениями статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- 7.5. Требовать возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия) Исполнителя;
- 7.6. Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами пользования газом, настоящим Договором.

### III. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

8. Выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Договору оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее - акт), содержащим информацию, предусмотренную Правилами пользования газом, составляемым в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, подписываемым уполномоченным представителем Исполнителя и Заказчиком.

9. В случае отказа Заказчика от подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа (если таковые были заявлены). Заказчик вправе изложить в акте особое мнение, касающееся результатов выполнения работ, или приобщить к акту свои возражения в письменной форме, о чем делается запись в акте. Второй экземпляр акта вручается Заказчику (его представителю), а в случае его отказа принять акт - направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.

### IV. Цена Договора и порядок расчетов

10. Оплата работ (услуг) по настоящему Договору осуществляется Заказчиком по ценам, установленным Исполнителем в соответствии с Методическими указаниями<sup>2</sup>.

11. Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО указана в приложении № 2 к настоящему Договору.

Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО в год на дату заключения настоящего Договора составляет: \_\_\_\_\_ руб. ( \_ рублей \_ копеек), в т.ч. НДС \_\_\_%- \_\_\_\_ руб. ( \_ рублей \_ копеек).

(стоимость работ определяется исходя из фактически установленного оборудования в соответствии с преискурантом Исполнителя на 2024г.)

12. Оплата работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО производится Заказчиком не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены соответствующие работы (оказаны соответствующие услуги) на основании Акта, подписанного Заказчиком, либо представителем Заказчика, осуществившим допуск Исполнителя для проведения работ (услуг) в помещение, в котором расположено ВДГО.

### V. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

13. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами в порядке, предусмотренном Правилами пользования газом, и действует в течение трех лет<sup>1</sup>.

Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях в случае, если ни одна из сторон за тридцать дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомила письменно другую сторону о его прекращении.

14. В случае заключения настоящего Договора до завершения процедуры подключения жилого дома к сетям газораспределения обязательства Исполнителя по техническому обслуживанию ВДГО возникают со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении) жилого дома.

15. Изменение настоящего Договора оформляется путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме.

16. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае расторжения договора поставки газа в порядке, предусмотренном Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549.

17. Основанием для одностороннего отказа Исполнителя от настоящего Договора является несоответствие Исполнителя требованиям к специализированным организациям, установленным Правилами пользования газом.

18. День расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 16 и 17 настоящего Договора, определяется в соответствии с пунктом 62 Правил пользования газом.

### VI. Ответственность сторон

19. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами пользования газом.

20. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явились следствием обстоятельств непреодолимой силы.

### VII. Заключительные положения

21. Термины и определения, применяемые в настоящем Договоре, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

23. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

### VIII. Реквизиты и подписи Сторон

24. Реквизиты Сторон:

#### Исполнитель

АО «Газпром газораспределение Владимир»

Юридический адрес: 600017, г. Владимир,

ул. Краснознаменная, 3

Почтовый адрес: 600017, г. Владимир,

ул. Краснознаменная, 3

Тел./факс: (4922) 44-72-42

Адрес электронной почты:

info@vladoblgaz.ru

ИНН/КПП 3328101380/332801001

ОГРН 1023301461810

Банковские реквизиты:

Р/с № 40702810305180003584

Тульский филиал АБ «Россия»

К/с № 30101810600000000764

БИК 047003764

25. Наименование, контактные данные диспетчерской службы Исполнителя:

адрес электронной почты (при наличии) adm1@vladoblgaz.ru, sob-info@vladoblgaz.ru, suzdal-info@vladoblgaz.ru, sudogda-info@vladoblgaz.ru, uriev-info@vladoblgaz.ru, alex-secretar@vladoblgaz.ru, kir-info@vladoblgaz.ru, kol-sekret@vladoblgaz.ru, kov-info@vladoblgaz.ru, kam-sekret@vladoblgaz.ru, vyaz-info@vladoblgaz.ru, gor-info@vladoblgaz.ru, murom-Referent@vladoblgaz.ru, gus-info@vladoblgaz.ru, mel-secretar@vladoblgaz.ru, sel-secret@vladoblgaz.ru, pet-info@vladoblgaz.ru

номер телефона 04, с мобильного - 104

26. Подписи сторон

#### Заказчик

ФИО \_\_\_\_\_

адрес регистрации: \_\_\_\_\_

паспортные данные \_\_\_\_\_

адрес фактического проживания: \_\_\_\_\_

адрес электронной почты (при наличии) \_\_\_\_\_

номер телефона: \_\_\_\_\_

Заказчик

Исполнитель:

АО «Газпром газораспределение Владимир»

Генеральный директор



А. В. Коньшев

<sup>1</sup> Абзац двенадцатый пункта 3 Правил пользования газом

<sup>2</sup> Абзац второй пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 859 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта «ж» пункта 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2017 № 1091».

<sup>3</sup> Пункт 37 пользования газом Правил.

<b>Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования</b>						
№ п/п	Наименование внутридомового газового оборудования*	Адрес жилого дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование	Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования*	Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); при наличии прибора учета газа указывается наименование прибора учета газа, его расположение (внутри или снаружи здания)*)	Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках)	Год выпуска внутридомового газового оборудования*
1.	Плита газовая 2-конфорочная	В соответствии с фактически установленным оборудованием				
2.	Плита газовая 3-конфорочная					
3.	Плита газовая 4- (и более) конфорочная					
4.	Варочная панель 2-3-конфорочная	В соответствии с фактически установленным оборудованием				
5.	Варочная панель 4- (и более) конфорочная					
6.	Проточный водонагреватель					
7.	Котел					
8.	Духовой шкаф					
9.	Сигнализатор загазованности (САКЗ/СИКЗ) (без проверки контрольными смесями)					
10.	Наружный газопровод					
11.	Прибор учета газа					
12.	Иное					

\*уточняется при проведении технического обслуживания.

Реквизиты акта об определении границы раздела собственности на газораспределительные сети (при наличии такого акта) - «\_\_»\_\_20\_\_г. № \_\_\_\_\_

Заказчик:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_»\_\_20\_\_г.

Исполнитель:

АО «Газпром газораспределение Владимир»

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ А. В. Конышев



Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилом доме														
№ п/п	Наименование вида работ (услуг)	Наименование ВДГО в жилом доме *	Ед. изм.	Количество *	Периодичность	Срок начала выполнения работ (оказания услуг)	Срок окончания выполнения работ (оказания услуг)	Коэффициент на переезды	Цена за единицу обслуживания ВКГО в МКД (с НДС), руб./год			Сумма, (с НДС), руб./год		
									2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Техническое обслуживание	Плита газовая 2-конфорочная	шт.	Определяется по фактическим установленному оборудованию	1 раз в год	Согласно Графику производства работ (услуг), доведенного до сведения Заказчика в соответствии с условиями Договора	Согласно Графику производства работ (услуг), доведенного до сведения Заказчика в соответствии с условиями Договора	Применяется в соответствии с действующим Прейскурантом*	Определяется в соответствии с Прейскурантом, действующим на дату проведения технического обслуживания**			Определяется в соответствии с Прейскурантом, действующим на дату проведения технического обслуживания**		
2		Плита газовая 3-конфорочная												
3		Плита газовая 4- (и более) конфорочная												
4		Варочная панель 2-3-конфорочная												
5		Варочная панель 4- (и более) конфорочная												
6		Проточный водонагреватель												
7		Котел												
8		Духовой шкаф												
9		Сигнализатор загазованности (САКЗ/СИКЗ) (без проверки контрольными смесями)												
10		Наружный газопровод												
11		Прибор учета газа												
12		Иное												

ИТОГО:			
--------	--	--	--

**Минимальный перечень услуг (работ) по ТО ВДГО**

Состав работ (услуг)	
1.	Визуальная проверка целостности внутридомового газового оборудования и его соответствия нормативным требованиям.
2.	Визуальная проверка наличия свободного доступа к внутридомовому газовому оборудованию.
3.	Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопроводов.
4.	Визуальная проверка наличия и целостности футляров, в том числе их уплотнений, в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции домовладений.
5.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности.
6.	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах.
7.	Разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования (если это предусмотрено документацией изготовителя).

8.	Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (предохранительная арматура, системы контроля загазованности).
9.	Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового газоиспользующего оборудования, очистка горелок от загрязнений.
10.	Проверка наличия тяги в дымовых (при наличии) и вентиляционных каналах помещений с установленным внутридомовым и (или) внутриквартирным газовым оборудованием, состояния соединительных труб с дымовым каналом (при наличии).
11.	Выявление неисправностей бытового газоиспользующего оборудования и определение возможности его дальнейшей эксплуатации.
12.	Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе (при наличии).
13.	Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

\*\* Уточняется при проведении технического обслуживания

\*\* С полной версией Прейскуранта на товары, работы и услуги АО «Газпром газораспределение Владимир» можно ознакомиться на официальном сайте [www.vladoblgaz.ru](http://www.vladoblgaz.ru).

В случае пролонгации договора, применяется Прейскурант Исполнителя, действующий на дату проведения технического обслуживания и размещенный на официальном сайте Исполнителя:

[WWW.VLADOBLGAZ.RU](http://WWW.VLADOBLGAZ.RU)

Заказчик:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись)

Исполнитель:

АО «Газпром газораспределение Владимир»

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А. В. Конишев



« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД\*

## I. Общие положения

1.1. Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее - Инструкция) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

1.2. Лицами, ответственными за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (далее - ВКГО), являются: в отношении ВДГО в многоквартирном доме - лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в том числе управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы), а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме - собственники таких помещений или один из собственников помещений в таком доме или иное лицо, имеющее полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме;

в отношении ВДГО в домовладении - собственники (пользователи) домовладений;

в отношении ВКГО - собственники (пользователи) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование.

## II. Инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд

2.1. В целях обеспечения безопасного использования газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд специализированная организация, с которой заключен договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, проводит первичный и повторный (очередной) инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (далее соответственно - первичный инструктаж, повторный (очередной) инструктаж):

в отношении ВДГО многоквартирного дома - лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в том числе управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) или их представителей, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме - собственников таких помещений или одного из собственников помещений в таком доме или иного лица, имеющего полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме;

в отношении ВДГО в домовладении - собственников (пользователей) домовладений или их представителей;

в отношении ВКГО - собственников (пользователей) помещений, расположенных в многоквартирном доме, в которых размещено такое оборудование, или их представителей.

2.2. Первичный инструктаж должен проводиться после заключения со специализированной организацией договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО. Плата за проведение первичного инструктажа не взимается.

2.3. Первичный инструктаж должен проводиться специализированной организацией до выполнения работ по первичному пуску газа (в том числе баллона со сжиженным углеводородным газом (далее - баллон СУГ) в ВДГО и (или) ВКГО, а также в следующих случаях:

перед вселением собственников (пользователей) в принадлежащие им на праве собственности (ином законном основании) газифицированные жилые помещения, кроме случаев наличия у данных лиц документа, подтверждающего прохождение ими первичного инструктажа;

при переводе действующего бытового газоиспользующего оборудования с одного вида газообразного топлива на другой;

при изменении типа (вида) используемого бытового газоиспользующего оборудования;

при переводе действующего бытового оборудования для целей приготовления пищи, отопления и (или) горячего водоснабжения с твердого топлива (уголь, дрова, торф) на газообразное.

2.4. Первичный инструктаж должен проводиться по месту расположения ВДГО и (или) ВКГО сотрудником специализированной организации, соответствующим требованиям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 (далее - Правила пользования газом), с применением технических средств и действующего бытового газоиспользующего оборудования, в том числе бытового газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания в дымовой канал.

2.5. Содержание первичного инструктажа должно формироваться в зависимости от вида газа, назначения и типов (видов) установленного в жилых помещениях ВДГО и (или) ВКГО.

2.6. Первичный инструктаж должен включать в себя следующую информацию:

пределы воспламеняемости и взрываемости углеводородных газов (метан, пропан, бутан), физиологическое воздействие на человека углеводородных газов, а также углекислого газа и угарного газа;

состав и свойства продуктов сгорания газа, обеспечение притока воздуха для полного сгорания газа, эффективное и экономичное использование газа;

порядок присоединения бытового газоиспользующего оборудования к дымовым каналам; устройство и работа дымовых и вентиляционных каналов; проверка тяги в дымовых и вентиляционных каналах, причины ее нарушения; последствия работы бытового газоиспользующего оборудования при нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах; вентиляция помещений, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование, организация работ по проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов, содержанию их в надлежащем состоянии;

порядок действий при отсутствии (нарушении) тяги в дымовых и вентиляционных каналах; последствия использования задвижки (шибера) на дымовых каналах;

основные технические характеристики, принципы работы, общие сведения об устройстве, конструкции, назначении и составе ВДГО и ВКГО; способы присоединения и крепления ВДГО и ВКГО, правила безопасности при использовании и содержании ВДГО и ВКГО, виды неисправностей ВДГО и ВКГО, места возможных утечек газа, причины их возникновения, способы обнаружения;

устройство, конструкция, основные технические характеристики, размещение и принципы работы резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных установок со сжиженным углеводородным газом (далее - баллонные установки СУГ); возможные неисправности, возникающие при использовании резервуарных, групповых и индивидуальных баллонных установок СУГ, последствия их переполнения и нагрева баллона СУГ; правила хранения и порядок действий по замене баллонных установок СУГ;

действия при обнаружении неисправностей ВДГО и ВКГО, обнаружении утечки (запаха) газа в помещении, срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;

правила оказания первой помощи при ожогах, обморожениях (для баллонных установок СУГ), отравлениях, удушьях, поражениях электрическим током.

2.7. Лица, прошедшие первичный инструктаж, регистрируются в журнале учета первичного инструктажа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, ведение и хранение которого осуществляется специализированной организацией.

2.8. Лицу, прошедшему первичный инструктаж, выдаются копия Инструкции, а также документ, подтверждающий прохождение первичного инструктажа.

2.9. Повторный (очередной) инструктаж лиц, указанных в пункте 2.1 Инструкции, должен проводиться специализированной организацией при очередном техническом обслуживании ВДГО и (или) ВКГО. Плата за проведение повторного (очередного) инструктажа не взимается.

2.10. Собственник (пользователь) домовладения или жилого помещения в многоквартирном доме или его представитель, прошедший первичный или повторный (очередной) инструктаж, должен ознакомить с требованиями Инструкции всех лиц, постоянно проживающих совместно с ним в занимаемом жилом помещении.

## III. Правила безопасного использования газа лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

3.1. Лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, необходимо:

3.1.1. При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем загазованности помещений выполнять действия, перечисленные в главе V Инструкции.

3.1.2. Назначить лицо, ответственное за безопасное использование и содержание ВДГО, которое должно пройти первичный инструктаж с применением технических средств и действующего бытового газоиспользующего оборудования, в том числе бытового газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания в дымовой канал.

3.1.3. Обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, в том числе самостоятельно (при наличии лицензии, выданной в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 (далее - Лицензия), или по договору с организацией, имеющей Лицензию, своевременно и качественно осуществлять проверку состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, наличие тяги, а также при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов (в том числе оголовков каналов).

3.1.4. До начала выполнения работ по проверке состояния, очистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов уведомить собственника (пользователя) помещения в многоквартирном доме о необходимости отключения бытового газоиспользующего оборудования на период проведения указанных работ.

3.1.5. В отопительный период обеспечивать предотвращение обмерзания и закупорки оголовков дымовых и вентиляционных каналов.

3.1.6. В случае установления ненадлежащего состояния дымовых и (или) вентиляционных каналов многоквартирного дома незамедлительно уведомить собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме о недопустимости использования бытового газоиспользующего оборудования.

3.1.7. Обеспечить надлежащую эксплуатацию ВДГО.

3.1.8. Незамедлительно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих нарушений:

наличие утечки газа и (или) срабатывание сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;

отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354

(далее - Правила предоставления коммунальных услуг);

приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа;

несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), установленной на газопроводах, входящих в состав ВДГО;

повреждение ВДГО и (или) ВКГО;

авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом.

3.1.9. Обеспечивать наличие проектной, эксплуатационной и другой технической документации, в том числе подтверждающей надлежащее техническое состояние ВДГО, дымовых и вентиляционных каналов, а также представлять копии указанных документов по запросу специализированной организации, уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих региональный государственный жилищный надзор (далее - органы государственного жилищного надзора) и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль (далее - органы муниципального жилищного контроля).

3.1.10. Обеспечивать сохранность договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или)

ВКГО, договора о техническом диагностировании

ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а также актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля.

3.1.11. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО.

3.1.12. Не позднее чем за 10 рабочих дней до начала планового перерыва подачи и (или) снижения рабочего давления холодной воды информировать собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме, в которых размещены теплогенераторы, о сроках такого перерыва.

3.1.13. Содержать в надлежащем техническом и санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО, подвалы, погреба, подполья, технические этажи и коридоры, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.

3.1.14. Не реже 1 раза в 10 рабочих дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей с фиксацией результатов контроля в журнале проверок с указанием даты проведения проверок, лиц, которыми они были проведены, помещений, в которых проводились проверки, результатов проведения проверки.

3.1.15. Перед входом в подвалы, погреба, подполья и технические этажи до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности указанных помещений.

3.1.16. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля.

3.1.17. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО, а также оказывать содействие в обеспечении доступа к ВКГО работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также иных экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО.

3.1.18. Обеспечивать приток воздуха в помещение в многоквартирном доме, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

3.1.19. На основании договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО и договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО обеспечивать представителям специализированной организации доступ к ВДГО, а также содействовать обеспечению им доступа к ВКГО в целях:

проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию ВДГО и (или) ВКГО;

проведения профилактических и внеплановых работ, направленных на безопасное использование ВДГО и (или) ВКГО;

приостановления, возобновления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 (далее - Правила поставки газа).

#### **IV. Правила безопасного использования газа собственниками (пользователями) домовладений по отношению к ВДГО и помещений в многоквартирных домах по отношению к ВКГО**

4. Собственникам (пользователям) домовладений и помещений в многоквартирных домах необходимо:

4.1. Знать и соблюдать Инструкцию.

4.2. При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем загазованности помещений выполнять действия, перечисленные в главе V Инструкции.

4.3. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования.

4.4. Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала образовавшегося отверстия (щели).

4.5. Перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3-5 минут.

4.6. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании, а при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона.

4.7. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации об обнаружении следующих фактов:

наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений;

отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг;

приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации или поставщика газа;

несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), расположенной на газопроводах, входящих в состав ВДГО;

повреждение ВДГО и (или) ВКГО;

авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом;

протекание через ВДГО и (или) ВКГО токов утечки, замыкания на корпус бытового газоиспользующего оборудования и уравнильных токов.

- 4.8. Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии загазованности помещения.
- 4.9. Обеспечивать в течение сроков, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, хранение: уведомлений (извещений) специализированной организации, поставщика газа, предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля; технической документации на ВДГО и (или) ВКГО, копии которой должны своевременно представляться по запросу специализированной организации, органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля; договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, договора о техническом диагностировании ВДГО и (или) ВКГО (при наличии), а также актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
- 4.10. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО.
- 4.11. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля в части соблюдения обязательных требований к наличию договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО со специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом.
- 4.12. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также других экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО и (или) ВКГО.
- 4.13. В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении в многоквартирном доме закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию, кроме отопительного бытового газоиспользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности.
- 4.14. Закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к отопительному бытовому газоиспользующему оборудованию, в том числе рассчитанному на непрерывную работу и оснащено соответствующей автоматикой безопасности, в случае предстоящего отсутствия лиц более 48 часов в помещении в многоквартирном доме.
- 4.15. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к ВДГО и (или) ВКГО в целях: проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию ВДГО и (или) ВКГО; приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа.
- 4.16. Следить за исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования.
- 4.17. Обеспечивать надлежащее техническое состояние ВДГО и (или) ВКГО, приборов учета газа и сохранность установленных на них пломб.
- 4.18. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях.
- 4.19. Содержать бытовое газоиспользующее оборудование в чистоте.
- 4.20. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.
- 4.21. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО и (или) ВКГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.
- 4.22. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО и (или) ВКГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

#### **V. Действия при обнаружении утечки газа**

- 5.1. При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале, погребе и иных) утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений необходимо принять следующие меры: немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием; перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему; при размещении баллона СУГ внутри домовладения или помещения в многоквартирном доме - дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ; незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа; в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные); не зажигать огонь, не курить; принять меры по удалению людей из загазованной среды; оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных); покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать 112, при вызове со стационарного телефона набрать 04), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.

#### **VI. Правила обращения с ВДГО и ВКГО лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственниками (пользователями) домовладений и помещений в многоквартирных домах**

6. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники (пользователи) домовладений и помещений в многоквартирных домах не должны:
- 6.1. Совершать действия по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к сети газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению бытового газоиспользующего оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке СУГ без соблюдения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация).
- 6.2. Проводить с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство ВДГО и (или) ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов.
- 6.3. Закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов.
- 6.4. Осуществлять самовольное переустройство и (или) перепланировку помещений, в которых установлено ВДГО и (или) ВКГО, без согласования с органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.
- 6.5. Самостоятельно без привлечения специализированной организации осуществлять проверку срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.
- 6.6. Устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.
- 6.7. Использовать, устанавливать газогорелочное устройство в отопительных бытовых печах при их размещении в помещениях многоквартирных домов.
- 6.8. Использовать, устанавливать бытовое газоиспользующее оборудование, мощность которого превышает значения, допускаемые нормативными правовыми актами Российской Федерации, техническими документами и проектной документацией.
- 6.9. Нарушать сохранность пломб, установленных на приборах учета газа.
- 6.10. Самовольно подключать ВДГО и (или) ВКГО, в том числе бытовое газоиспользующее оборудование после его отключения специализированной организацией или газораспределительной организацией, в том числе входящей в ее состав аварийно-диспетчерской службой, а также иными экстренными оперативными службами.
- 6.11. Присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования к вентиляционным каналам.
- 6.12. Вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных каналов, отверстия которых выходят в помещения с установленным бытовым газоиспользующим оборудованием.
- 6.13. Отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования.
- 6.14. Использовать ВДГО и (или) ВКГО, конструкциями которых предусмотрено подключение к электрической сети или наличие гальванических элементов (батарей), без соблюдения требований предприятий-изготовителей.



- 6.15. Оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности, в течение периода времени, указанного в пунктах 4.13 и 4.14 Инструкции.
- 6.16. Допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
- 6.17. Оставлять в открытом положении краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газозвоздушной смеси на газогорелочных устройствах более 5 секунд.
- 6.18. Пользоваться открытым огнем, включать или выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электровознок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные) в случаях выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО; обнаружения утечки газа; срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.
- 6.19. Ограничивать представителям специализированной организации, поставщика газа доступ к ВДГО и (или) ВКГО посторонними предметами (в том числе мебелью) для проведения работ, обеспечивающих надлежащее использование и содержание ВДГО и (или) ВКГО.
- 6.20. Использовать ВДГО и (или) ВКГО не по назначению, в том числе:  
отопливать помещение бытовым газоиспользующим оборудованием, предназначенным для приготовления пищи;  
привязывать к газопроводам, входящим в состав ВДГО и (или) ВКГО, посторонние предметы (веревки, кабели и иные);  
использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей;  
сушить одежду и другие предметы над бытовым газоиспользующим оборудованием или вблизи него;  
подвергать ВДГО и (или) ВКГО действию статических или динамических нагрузок;  
топить углем, коксом или другими видами твердого топлива отопительные бытовые печи, предназначенные для работы на газообразном топливе.
- 6.21. Использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газоиспользующее оборудование.
- 6.22. Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование с газопроводом.
- 6.23. Проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений ВДГО и (или) ВКГО с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и иных.
- 6.24. Допускать порчу и повреждение ВДГО и (или) ВКГО, хищение газа.
- 6.25. Самовольно без прохождения специального инструктажа или без подачи соответствующей заявки в специализированную организацию осуществлять замену порожних баллонов СУГ, а также подключать баллоны СУГ к бытовому газоиспользующему оборудованию.
- 6.26. Хранить баллоны СУГ в жилых домах, помещениях в многоквартирных домах, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
- 6.27. Размещать внутри жилых домов, помещений в многоквартирных домах баллоны СУГ для бытового газоиспользующего оборудования, за исключением 1 баллона, подключенного к бытовой газовой плите заводского изготовления, объемом, допускаемым Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.
- 6.28. Подвергать баллон СУГ солнечному и иному тепловому воздействию.
- 6.29. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы без соблюдения требований к расстояниям от бытового газоиспользующего оборудования, установленных законодательством Российской Федерации в сфере пожарной безопасности.
- 6.30. Размещать баллон СУГ на расстоянии менее 0,5 м от бытовой газовой плиты (за исключением встроенных баллонов), 1 м до отопительных приборов, 2 м до горелок отопительных бытовых печей, менее 1 м от электросчетчика, выключателей и иных электрических приборов и оборудования.
- 6.31. Допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами СУГ.
- 6.32. Размещать баллонную установку СУГ у аварийных выходов, со стороны главных фасадов зданий.
- 6.33. Переворачивать, размещать с отклонением от вертикали или в неустойчивом положении баллон СУГ, подключенный к бытовому газоиспользующему оборудованию.
- 6.34. Использовать ВДГО и (или) ВКГО в следующих случаях:
- 6.34.1. Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО, заключенного со специализированной организацией.
- 6.34.2. Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
- 6.34.3. Отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе по следующим причинам:  
отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных стенах или окнах, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование;  
использование в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал, устройств электро-механического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной документацией.
- 6.34.4. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.
- 6.34.5. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от бытового газоиспользующего оборудования с дымовым каналом.
- 6.34.6. Наличие нарушения целостности и плотности кирпичной кладки (наличие трещин, разрушений), герметичности дымовых и вентиляционных каналов.
- 6.34.7. Наличие задвижки (шибера) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.
- 6.34.8. Наличие неисправности автоматики безопасности.
- 6.34.9. Наличие неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа.
- 6.34.10. Наличие неисправности, разуклоплектованности или непригодности к ремонту ВДГО и (или) ВКГО.
- 6.34.11. Наличие несанкционированного подключения ВДГО и (или) ВКГО к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа.
- 6.34.12. Наличие аварийного состояния строительных конструкций домовладения или многоквартирного дома, в помещениях которых установлено ВДГО и (или) ВКГО.
- 6.34.13. Наличие истекшего нормативного срока эксплуатации или срока службы, установленного предприятием-изготовителем, у ВДГО и (или) ВКГО (отдельного оборудования, входящего в состав ВДГО и (или) ВКГО) в отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам технического диагностирования - наличие истекшего продленного срока эксплуатации указанного оборудования.

**\*С Инструкцией можно ознакомиться на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Владимир» [www.vladoblgaz.ru](http://www.vladoblgaz.ru) в разделе «Услуги: Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».**

Исполнитель:

АО «Газпром газораспределение Владимир»

Генеральный директор:

А. В. Конышев



## Тарифы на работы по техническому обслуживанию ВКГО в многоквартирном доме и техническому обслуживанию ВДГО в жилом доме на 2024–2026 годы

Размер платы за ТО ВКГО в многоквартирном доме, а также за ТО ВДГО в жилом доме рассчитывается в порядке, установленном Методическими указаниями по расчету размера платы за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, а также за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме, утвержденными приказом Минстроя России от 29.05.2023 № 387/пр

№ п/п	артикул	Виды работ (услуг)	Единица обслуживания	2024 год		2025 год		2026 год	
				Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
<b>РАЗДЕЛ I. Техническое обслуживание, диагностирование и ремонт газоиспользующего оборудования и внутренних газопроводов к нему, находящихся в жилых и нежилых помещениях</b>									
<b>Часть 1. Техническое обслуживание (ТО).</b>									
<b>Транспортные услуги при выполнении работ по техническому обслуживанию в пределах населенного пункта, в котором находится офис ГРО (филиал, эксплуатационный участок) не взимаются.</b>									
При выполнении работ на объектах, находящихся за пределами населенных пунктов, к общей стоимости работ применяются коэффициенты на переезды:									
		1,05 - при удаленности до 6 км							
		1,2 - при удаленности от 6 до 20 км							
		1,4 - при удаленности от 21 до 40 км							
		1,6 - при удаленности от 41 до 60 км							
		1,8 - при удаленности от 61 до 80 км							
		2,0 - при удаленности от 81 до 100 км							
		2,2 - свыше 100 км							
При одновременном заключении договоров на ТО ВДГО и ВКГО свыше 50 квартир для управляющих компаний применяется понижающий коэффициент 0,95									
При одновременном заключении договоров на ТО ВДГО свыше 1400 квартир для управляющих компаний применяется понижающий коэффициент 0,80									
1.1.1.	10-1.1.1.	Плита газовая 2-конфорочная	1 шт.	426,67	512,00	443,33	532,00	460,83	553,00

1.1.2.	17-1.1.2.	Плита газовая 4- (и более) конфорочная	1 шт.	566,67	680,00	589,17	707,00	612,50	735,00
1.1.3.	10-1.1.3.	Плита газовая 2-конфорочная в общежитии	1 шт.	426,67	512,00	443,33	532,00	460,83	553,00
1.1.4.	17-1.1.4.	Плита газовая 4- (и более) конфорочная в общежитии	1 шт.	566,67	680,00	589,17	707,00	612,50	735,00
1.1.5.	10-1.1.5.	Проточный водонагреватель	1 шт.	600,83	721,00	625,00	750,00	650,00	780,00
1.1.6.	24-1.1.6.	Емкостной водонагреватель (титан)	1 шт.	1 150,00	1 380,00	1 195,83	1 435,00	1 243,33	1 492,00
1.1.7.	24-1.1.7.	Котел							
1.1.7.1.	24-1.1.7.1.	мощностью до 30 кВт	1 шт.	1 150,00	1 380,00	1 195,83	1 435,00	1 243,33	1 492,00
1.1.7.2.	24-1.1.7.2.	мощностью от 31 кВт до 60 кВт	1 шт.	1 435,83	1 723,00	1 493,33	1 792,00	1 553,33	1 864,00
1.1.7.3.	24-1.1.7.3.	мощностью от 61 кВт до 140 кВт	1 шт.	5 725,83	6 871,00	5 955,00	7 146,00	6 193,33	7 432,00
1.1.7.4.	24-1.1.7.4.	мощностью от 141 кВт до 510 кВт	1 шт.	6 870,00	8 244,00	7 145,00	8 574,00	7 430,83	8 917,00
1.1.7.5.	24-1.1.7.5.	мощностью от 511 кВт	1 шт.	8 014,17	9 617,00	8 335,00	10 002,00	8 668,33	10 402,00
1.1.17.	17-1.1.17.	Плита газовая 3-конфорочная	1 шт.	497,50	597,00	517,50	621,00	538,33	646,00
1.1.18.	24-1.1.18.	Горелка в печь, конвектор, газозлектрогенератор	1 шт.	801,67	962,00	833,33	1 000,00	866,67	1 040,00
1.1.19.	17-1.1.19.	Духовой шкаф	1 шт.	263,33	316,00	274,17	329,00	285,00	342,00
1.1.21.	23-1.1.21.	Варочная панель 2-3-конфорочная	1 шт.	346,67	416,00	360,83	433,00	375,00	450,00
1.1.22.	23-1.1.22.	Варочная панель 4- (и более) конфорочная	1 шт.	426,67	512,00	443,33	532,00	460,83	553,00
1.1.23.	23-1.1.23.	Сигнализатор загазованности (САКЗ/СИКЗ) (без проверки контрольными смесями)	1 шт.	97,50	117,00	101,67	122,00	105,83	127,00
1.1.24.	24-1.1.24.	Домовой регуляторный пункт	1 шт.	282,50	339,00	294,17	353,00	305,83	367,00
<b>Часть 3. Техническое обслуживание газопроводов к газоиспользующему оборудованию, находящемуся в жилых помещениях</b>									
1.3.1.	21-1.3.1.	Техническое обслуживание газопроводов, относящихся к ВДГО в многоквартирных домах							
1.3.1.1.	19-1.3.1.1.	Техническое обслуживание газопроводов, относящихся к ВДГО в многоквартирных домах (кроме газопровода, расположенного в квартире)	1 шт.	148,33	178,00	154,17	185,00	160,00	192,00
1.3.1.2.	19-1.3.1.2.	Техническое обслуживание газопроводов, расположенных в квартире и относящихся к ВДГО в многоквартирных домах	1 шт.	40,00	48,00	41,67	50,00	43,33	52,00

1.3.2.	14-1.3.2.	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (кроме шаровых кранов) на газопроводах, относящихся к ВДГО, за исключением расположенных в квартире							
1.3.2.1.	17-1.3.2.1.	при условном проходе Ду до 32	1 шт.	105,00	126,00	109,17	131,00	113,33	136,00
1.3.2.2.	17-1.3.2.2.	при условном проходе Ду 32 и выше	1 шт.	144,17	173,00	150,00	180,00	155,83	187,00
1.3.7.	15-1.3.7.	Техническое обслуживание газопроводов и отключающих устройств на них, относящихся к ВДГО в домах с непосредственным управлением	1 шт.	222,50	267,00	231,67	278,00	240,83	289,00
1.3.8.	15-1.3.8.	Техническое обслуживание шаровых кранов	1 шт.	63,33	76,00	65,83	79,00	68,33	82,00
1.3.9.	24-1.3.9.	Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки	1 шт.	120,00	144,00	125,00	150,00	130,00	156,00
1.3.10.	24-1.3.10.	Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме	1 шт.	120,00	144,00	125,00	150,00	130,00	156,00
1.3.11.	24-1.3.11.	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	1 км	355,00	426,00	369,17	443,00	384,17	461,00
<b>РАЗДЕЛ VI. Техническое обслуживание установок электрохимзащиты</b>									
6.10.	11-6.10.	Визуальный осмотр и проверка исправности изолирующего соединения	1 шт.	830,83	997,00	864,17	1 037,00	898,33	1 078,00